


# LLC (Clamp Tap)

Live line Connector

By PT. KILAT WAHANA JENGGALA  
 Catalog ID : C70300  
**PRODUK DALAM NEGERI**



## Product Details



Rating Voltage	20 kV
Frequency	50 Hz / 60 Hz
Material – Body	Aluminum Alloy
Material – Keeper	Aluminum Alloy
Material – Tap	Aluminum Alloy
Material – Eye Bolt	Bronze
Material – Bolt Inc Spring Washer	SST
Standar Uji	ANSI C119.4-2011
Connector Current Class	Class A (Heavy Duty) 500 Cycle
Jenis Konduktor AAAC	Main : 70-300mm <sup>2</sup> Tap : 70-300mm <sup>2</sup>
Jenis Konduktor ACSR	Main : 70-300mm <sup>2</sup> Tap : 70-300mm <sup>2</sup>
Tensile Strength	Min. 5,35kN Class 3 (Minimum Tension)
Torsi (Sesuai Tabel 5 Ansi C119.4-2011)	Main : Min 54 Nm Tap : Min 54 Nm

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 10/M-ND/PER/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghargaan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Live Line Connector (LLC) / Clamp Tap  
 Tipe : C 70-300  
 Spesifikasi : Ukuran Kabel Utama dan Kabel Tap Aluminium 70 - 300 mm<sup>2</sup>  
 Kode HS : 85369050  
 Merk : -  
 Nilai TKDN : 56,13%  
 Terbilang : Lima puluh enam koma satu tiga persen  
 Standard Produk : -  
 Sertifikat Produk : -  
 No. Laporan : LPA-1621/PK-2395/PTKDNKOM-INFRA/1/23

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal terdapat di bawah ini:

diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT. Kilat Wahana Jenggala  
 Alamat : J. Pakappan Km. 12,3 P. Pakappan Rp. Balaban RT. 002/004 Kel. Cunug, Kec. Cimanggis, Kota Depok  
 NPWP : 02.463.826.4.001.000  
 Jenis Industri : Industri Perawatan Listrik Lainnya (KBLI: 27900)  
 No. Tanda Sah : 3222/SJ-IND.8/TKDN/4/2023

Jakarta, 3 April 2023

Kepala Pusat Peningkatan Pengembangan Produk Dalam Negeri

**Nila Komalasari**

**TKDN 56%**

**LLC (Clamp Tap) dirancang untuk digunakan pada penghantar aluminium dan ACSR.**

PT. KILAT WAHANA JENGGALA

**TEST REPORT**  
 LAPORAN PENGUJIAN

Sample receiving date: 28 April 2022  
 Test performing date: 13 May 2022  
 Issue date: 30 May 2022

Client's name: PT. KILAT WAHANA JENGGALA  
 Address: Raya Bogor KM 12,3 P. Pakappan Rp. Balaban RT. 002/004 No. 4E, Kel. Cunug, Kec. Cimanggis, Kota Depok 16453 - Indonesia

Product name: Clamp Tap  
 Model: K70  
 Size: 70 - 300 mm<sup>2</sup>  
 Material: Aluminum Alloy

Standard: ANSI C119.4-2011, Client's requirement  
 Test method: PT. Qualis Indonesia

Conclusion: The tested RWI Clamp Tap C 70-300 comply with the requirements of the ANSI C119.4-2011, Class 3.

SYMBOL PART NAME MATERIAL QTY

1	BODY	AL ALLOY	1
2	KEEPER	AL ALLOY	1
3	TAP	AL ALLOY	1
4	EYE BOLT	BRONZE	1
5	BOLT INCL. SPRING WASHER	SST	2

**PRODUCT SPECIFICATION :**

1. STANDAR UJI	ANSI C119.4-2011
2. CONNECTOR CURRENT CLASS	Class A (Heavy Duty)
3. JENIS DAN UKURAN KONDUKTOR (TYPE & SIZE)	JENIS KONDUKTOR : MAIN TAP AAAC : 70 - 300 mm <sup>2</sup> / 70 - 300 mm <sup>2</sup> ACSR : 70 - 300 mm <sup>2</sup> / 70 - 300 mm <sup>2</sup>
4. TENSILE STRENGTH	Min. 5,35 kN
5. TORSI	MAIN TAP Min. 54 Nm

PT. KILAT WAHANA JENGGALA  
 Raya Bogor KM 12,3 P. Pakappan Rp. Balaban RT. 002/004 No. 4E, Kel. Cunug, Kec. Cimanggis, Kota Depok 16453

PT. KILAT WAHANA JENGGALA

**TEST REPORT**  
 LAPORAN PENGUJIAN

Sample receiving date: 28 April 2022  
 Test performing date: 13 May 2022  
 Issue date: 30 May 2022

Client's name: PT. KILAT WAHANA JENGGALA  
 Address: Raya Bogor KM 12,3 P. Pakappan Rp. Balaban RT. 002/004 No. 4E, Kel. Cunug, Kec. Cimanggis, Kota Depok 16453 - Indonesia

Product name: Clamp Tap  
 Model: K70  
 Size: 70 - 300 mm<sup>2</sup>  
 Material: Aluminum Alloy

Standard: ANSI C119.4-2011, Client's requirement  
 Test method: PT. Qualis Indonesia

Conclusion: The tested RWI Clamp Tap C 70-300 comply with the requirements of the ANSI C119.4-2011, Class 3.

Hasil Mechanical Test di Lab Qualis

Drawing Clamp Tap KWJ

Hasil Electrical Test di Lab Qualis



**Gambar LLC (Clamp Tap) KWJ Terpasang**

PLN UP3 BOGOR

PLN UP3 BALI